

業務状況表

令和2年度

(四捨五入)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
A	行政区域内戸数	10,810	10,819	10,821	10,819	10,820	10,813	10,815
B	行政区域内人口	28,745	28,757	28,741	28,719	28,690	28,682	28,660
C	給水戸数	9,525	9,531	9,531	9,531	9,534	9,530	9,536
D	給水人口	25,100	25,109	25,099	25,082	25,052	25,054	25,049
E	普及率 % (D/B)	87.3	87.3	87.3	87.3	87.3	87.4	87.4
F	取水量 m <sup>3</sup>	268,384	241,161	274,423	238,003	274,638	236,981	256,967
G	配水量 m <sup>3</sup>	254,041	220,188	264,700	226,227	263,046	223,063	267,092
H	1日平均配水量 m <sup>3</sup> (G/月日数)	8,468	7,103	8,823	7,298	8,485	7,435	8,616
I	1人1日平均配水量 ℓ(H/D)	337	283	352	291	339	297	344
J	1日最大配水量 m <sup>3</sup>	8,653	8,810	8,474	9,074	9,332	9,023	9,028
K	給水量 m <sup>3</sup> (L+M)	200,424	186,262	209,815	191,820	214,893	196,884	213,540
L	有収水量 m <sup>3</sup>	190,812	176,563	199,759	182,459	204,522	187,050	203,154
M	有効無収水量 m <sup>3</sup> (Q~T)	9,612	9,699	10,056	9,361	10,371	9,834	10,386
N	1日平均給水量 m <sup>3</sup> (k/月日数)	6,681	6,008	6,994	6,188	6,932	6,563	6,888
O	1人1日平均給水量 ℓ(N/D)	266	239	279	247	277	262	275
P	有収率 % (L/G)	75.1	80.2	75.5	80.7	77.8	83.9	76.1
Q	無収 調定減額水量 m <sup>3</sup>	72	871	69	239	145	482	229
R	局事業水量 m <sup>3</sup>							
S	その他 m <sup>3</sup>							
T	水量メーター不感水量 m <sup>3</sup> (L×0.05)	9,540	8,828	9,987	9,122	10,226	9,352	10,157
U	調定外有収水量 m <sup>3</sup>							

	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均	
A	行政区域内戸数	10,807	10,814	10,832	10,836	10,839	129,845	10,820
B	行政区域内人口	28,606	28,606	28,590	28,549	28,396	343,741	28,645
C	給水戸数	9,531	9,540	9,547	9,550	9,552	114,438	9,537
D	給水人口	25,012	25,016	24,999	24,971	24,840	300,383	25,032
E	普及率 % (D/B)	87.4	87.5	87.4	87.5	87.5		87.4
F	取水量 m <sup>3</sup>	247,824	271,074	269,986	244,935	259,277	3,083,653	256,971
G	配水量 m <sup>3</sup>	217,242	273,801	219,388	268,084	215,806	2,912,678	242,723
H	1日平均配水量 m <sup>3</sup> (G/月日数)	7,241	8,832	7,077	9,244	6,961	95,583	7,980
I	1人1日平均配水量 ℓ(H/D)	290	353	283	370	280	3,819	319
J	1日最大配水量 m <sup>3</sup>	9,272	9,515	9,882	9,183	9,177	109,423	9,119
K	給水量 m <sup>3</sup> (L+M)	190,461	213,325	179,098	222,744	191,285	2,410,551	200,879
L	有収水量 m <sup>3</sup>	181,200	203,118	170,376	212,093	182,036	2,293,142	191,095
M	有効無収水量 m <sup>3</sup> (Q~T)	9,261	10,207	8,722	10,651	9,249	117,409	9,784
N	1日平均給水量 m <sup>3</sup> (k/月日数)	6,349	6,881	5,777	7,955	6,170	79,386	6,604
O	1人1日平均給水量 ℓ(N/D)	254	275	231	319	248	3,172	264
P	有収率 % (L/G)	83.4	74.2	77.7	79.1	84.4		78.7
Q	無収 調定減額水量 m <sup>3</sup>	201	52	204	47	148	2,759	230
R	局事業水量 m <sup>3</sup>							
S	その他 m <sup>3</sup>							
T	水量メーター不感水量 m <sup>3</sup> (L×0.05)	9,060	10,155	8,518	10,604	9,101	114,650	9,554
U	調定外有収水量 m <sup>3</sup>							