

《鹿島・藤津地区衛生施設組合便り》

鹿島・藤津地区衛生施設組合では、鹿島市・嬉野市・太良町から排出されるし尿および浄化槽汚泥を処理しています。令和４年度の搬入量および放流水の検査数値は下記のとおりです。なお、放流水については、毎月１回の法定検査を実施していますが、全ての検査結果が基準値内でありました。

組合長 松尾 勝利 (鹿島市長)

令和４年度 搬入量

(単位：kℓ)

市町名	し尿	浄化槽	合 計	前年度対比 (%)
鹿島市	15,750.51	6,765.09	22,515.60	△2.23
嬉野市	9,422.33	7,460.63	16,882.96	△2.40
太良町	3,913.58	3,804.84	7,718.42	0.16
合 計	29,086.42	18,030.56	47,116.98	△1.91

令和４年度 放流水検査一覧 (第１処理場：鹿島市・嬉野市)

測定項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
P H	5.8～8.3	6.9	6.9	7.2	7.0	7.0	7.2	7.3	7.0	7.4	6.8	6.5	6.6
BOD	20mg/l 以下	0.9	0.5	ND	0.9	ND	0.8	0.6	ND	1.5	ND	1.0	ND
全窒素	60mg/l 以下	2.4	0.8	1.8	2.7	1.1	1.0	1.5	0.8	1.0	0.8	1.0	1.2
全 磷	8mg/l 以下	0.24	0.064	0.25	0.21	0.40	0.19	0.55	0.056	0.25	0.043	0.078	0.10
大腸菌群	3000 個/cm3 以下	32	110	8	5	0	2	15	2	14	14	10	0

令和４年度 放流水検査一覧 (第２処理場：太良町)

測定項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
P H	5.8～8.3	6.4	6.5	6.4	7.0	6.8	7.0	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	6.5
BOD	20mg/l 以下	ND	ND	ND	0.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
全窒素	60mg/l 以下	5.1	5.5	3.6	2.9	1.4	1.8	5.7	2.3	3.3	3.3	2.3	1.1
全 磷	8mg/l 以下	0.21	0.35	0.22	0.39	0.13	0.22	0.11	0.16	0.16	0.23	0.046	0.089
大腸菌群	3000 個/cm3 以下	0	0	0	76	0	0	0	0	0	18	2	5

BOD (生物化学的酸素要求量)

: 水中の有機物が微生物により分解される際に消費される酸素量で、水質汚濁の程度を示しています。

ND : 検出限界値未満であることを示しています。

鹿島市大字中村641番地1
 鹿島・藤津地区衛生施設組合
 Tel : 0954 (62) 2654
 Fax : 0954 (63) 9145
 E-mail : eisei@po.asunet.ne.jp