

## 質 疑 及 び 回 答 書

令和8年6月10日

入札参加事業者 各位

入札件名                     令和8年度～令和13年度 鹿島市学校施設空調設備賃貸借

上記入札について疑義が生じたので回答をお願いします。

質 疑 事 項			
①	古枝小学校理科教室と明倫小学校の理科室の冷媒配管工事は廊下のダイヤモンド貫通処理が 図面では1カ所ですが2ヶ所追加で合計3カ所になると思われます。	①	古枝小学校、明倫小学校のダイヤモンド貫通処理は各3箇所にて 積算をお願いします。
②	古枝小学校QB内の(北-M1)(北-M2)のブレーカーを200A→250Aに変更 空調盤南M-1のブレーカーを125A→150Aに変更してもよろしいですか。	②	問題ございません。 作業前に電気容量の確認をお願いします。
③	明倫小学校の1LM-2のQB側を225A→300A取替と事務室側の分電盤主幹の225Aの一次側から ELB50A取付理科室空調へ電源配線で考えてもよろしいでしょうか。	③	問題ございません。 作業前に既存の配線とブレーカーの電気容量の確認をお願いします。
④	西部中学校第二理科室盤の主幹をMCB100A→150Aに変更してよろしいですか。	④	問題ございません。 作業前に電気容量の確認をお願いします。

上記の件について回答します。

令和 8年 6月 15日

鹿島市長 松尾 勝利

