

佐賀県鹿島市 *Press release*

報道機関 各位

部課名

教育総務課

件名	鹿島市立浜小学校の階段裏天井モルタルの崩落について
説明	<p>1. 事故の経緯 令和元年8月13日(火)の8時35分頃、鹿島市立浜小学校の管理・教室棟2階の階段において、天井(3階階段裏)モルタルの一部が落下していることを確認。</p> <p>2. 事故の状況 ○事故が発生した校舎は、管理・教室棟(R造3階建)昭和45年完成。 ○管理・教室棟3階の階段裏天井モルタルの一部(幅約1.6m・長さ約1.2m・厚さ1~3cm・約80kg)が落下。 ○夏季休業(休暇)期間中であったため、児童や教職員は不在で人的被害はなかった。</p> <p>3. 推測される事故原因 経年劣化も一因と思われるが、その他の状況を含めて現在原因を調査中。</p> <p>4. 鹿島市教育委員会の対応 13日午前中崩落確認後、専門業者に依頼し、応急処置として崩落箇所周辺を打診しつつ、モルタル浮き部をバールとハンマー等で落とした。(8月19日(月)に、業者等を含めて詳細の打合せを行う予定。対策が完了するまで階段等の使用を禁止。) 同校の崩落した階段とその上下階に目視によるひび割れ等は確認できなかったが、崩落した以外の部分の調査と、是正が必要と判断された場合には、必要な措置を講じる。</p>
別添資料	<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし

## 本件に関する問合せ先

所属	教育総務課 学校教育係
氏名	永田 祐司
TEL	0954-63-2103
FAX	0954-63-2313
Mail	syomu@city.saga-kashima.lg.jp

別添資料

佐賀県鹿島市立浜小学校の階段裏天井モルタルの崩落について

階段裏天井モルタルが落下



落下したモルタル

