

24. 業務状況表

令和5年度

(四捨五入)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
A 行政区域内戸数	10,919	10,937	10,933	10,936	10,935	10,944	10,957
B 行政区域内人口	27,676	27,672	27,658	27,655	27,648	27,624	27,614
C 給水戸数	9,661	9,679	9,680	9,680	9,678	9,689	9,693
D 給水人口	24,339	24,335	24,329	24,322	24,326	24,314	24,306
E 普及率 % (D/B)	87.9	87.9	88.0	87.9	88.0	88.0	88.0
F 取水量 m^3	281,855	253,452	288,129	250,061	288,406	248,952	274,269
G 配水量 m^3	270,604	238,535	280,343	231,829	274,125	228,085	275,881
H 1日平均配水量 m^3 (G/月日数)	9,020	7,695	9,345	7,478	8,843	7,603	8,899
I 1人1日平均配水量 ℓ (H/D)	371	316	384	307	364	313	366
J 1日最大配水量 m^3	9,765	9,456	9,705	9,710	9,509	9,444	9,542
K 給水量 m^3 (L+M)	203,466	209,454	210,824	186,670	211,958	190,513	212,034
L 有収水量 m^3	192,215	180,155	200,165	176,655	201,360	179,554	201,481
M 有効無収水量 m^3 (Q~T)	11,251	29,299	10,659	10,015	10,598	10,959	10,553
N 1日平均給水量 m^3 (k/月日数)	6,782	6,757	7,027	6,022	6,837	6,350	6,840
O 1人1日平均給水量 ℓ (N/D)	279	278	289	248	281	261	281
P 有収率 % (L/G)	71.0	75.5	71.4	76.2	73.5	78.7	73.0
Q 無調定減額水量 m^3	1,641	20,292	651	1,183	530	1,982	479
R 局事業水量 m^3							
S 水量その他 m^3							
T 水量メーター不感水量 m^3 (L $\times$ 0.05)	9,610	9,007	10,008	8,832	10,068	8,977	10,074
U 調定外有収水量 m^3							

	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
A 行政区域内戸数	10,944	10,956	10,965	10,958	10,961	131,345	10,945
B 行政区域内人口	27,603	27,593	27,578	27,549	27,410	331,280	27,607
C 給水戸数	9,674	9,682	9,687	9,678	9,687	116,168	9,681
D 給水人口	24,293	24,285	24,272	24,244	24,134	291,499	24,292
E 普及率 % (D/B)	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0		88.0
F 取水量 m^3	247,818	277,756	274,723	278,445	267,750	3,231,616	269,301
G 配水量 m^3	214,881	283,340	224,294	270,087	218,447	3,010,451	250,871
H 1日平均配水量 m^3 (G/月日数)	7,163	9,140	7,235	9,313	7,047	98,781	8,248
I 1人1日平均配水量 ℓ (H/D)	295	376	298	384	292	4,066	340
J 1日最大配水量 m^3	9,336	9,704	9,433	9,416	9,962	114,981	9,433
K 給水量 m^3 (L+M)	180,877	211,913	175,520	215,457	185,609	2,394,295	199,524
L 有収水量 m^3	171,974	201,821	167,131	205,198	176,771	2,254,480	187,873
M 有効無収水量 m^3 (Q~T)	8,903	10,092	8,389	10,259	8,838	139,815	11,651
N 1日平均給水量 m^3 (k/月日数)	6,029	6,836	5,662	7,695	5,987	78,824	6,560
O 1人1日平均給水量 ℓ (N/D)	248	281	233	317	248	3,244	270
P 有収率 % (L/G)	80.0	71.2	74.5	76.0	80.9		74.9
Q 無調定減額水量 m^3	305	1	33	0	0	27,097	2,258
R 局事業水量 m^3							
S 水量その他 m^3							
T 水量メーター不感水量 m^3 (L $\times$ 0.05)	8,598	10,091	8,356	10,259	8,838	112,718	9,393
U 調定外有収水量 m^3							