水質検査結果書

令和8年度　　浄水 8月分

		基　準　値 目　標　値	定量下限値	七浦水系(西葉公民館横　消防車庫)	久保山水系(新籠　消防車庫)	蟻尾山水系(若殿分公民館)	浅浦水系(伏原公民館)	鮒越西水系(市道鮒越～田代線　配水管)
採水年月日				2026/8/5	2026/8/5	2026/8/5	2026/8/5	2026/8/5
天候				晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温				32.3℃	32.6℃	33.0℃	31.7℃	33.4℃
水温				26.8℃	29.5℃	28.4℃	32.6℃	28.6℃
残留塩素		給水栓水で0.1mg/l以上	0.1 mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
1	一般細菌	100 個/ml以下	0 個/ml	0	2	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003 mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005 mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004 mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.1　mg/l	1.0	1.3	1.2	0.7	2.4
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08 mg/l	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.02 mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002 mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.001 mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.001 mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l以下	0.000005 mg/l	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
21	ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06 mg/l	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
23	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.003 mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.003 mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.008 mg/l	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.005 mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.013	0.006
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03 mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
36	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	0.1 mg/l	8.6	11.9	10.2	9.6	7.7
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
39	塩化物イオン	200 mg/l以下	0.2 mg/l	5.6	15.7	6.1	6.0	5.4
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下	1 mg/l	47	72	62	60	26
41	蒸発残留物	500 mg/l以下	1 mg/l	156	179	159	153	139
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
43	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001 mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001 mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.005 mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
46	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005 mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.3 mg/l	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.7	0.3未満
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	0.1（測定間隔）	7.7	7.6	7.9	8.0	7.3
49	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5 度以下	1 度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	2 度以下	0.1 度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

水質検査結果書

令和8年度　　原水 8月分

		基準値 目標値	定量下限値	下古枝水源地	大村方第1水源地	大村方第2水源地	久保山A水源地	久保山B水源地	浜水源地	南川水源地	辻水源地	納富分水源地	若殿分水源地
採水年月日				2026/8/3	2026/8/3	2026/8/3	2026/8/3	2026/8/3	2026/8/3	2026/8/3	2026/8/3	2026/8/3	2026/8/3
天候				晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温				36.7℃	32.6℃	32.6℃	37.4℃	39.2℃	39.7℃	36.9℃	39.5℃	39.7℃	37.2℃
水温				20.5℃	22.7℃	21.6℃	20.3℃	20.9℃	19.2℃	21.7℃	22.5℃	21.4℃	21.2℃
残留塩素		給水栓水で0.1mg/l以上	0.1 mg/l										
	1 一般細菌	100 個/ml以下	0 個/ml	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0
	2 大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003 mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005 mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004 mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.1 mg/l	1.6	1.8	1.3	1.5	1.3	1.2	2.1	1.0	1.3	0.7
	12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08 mg/l	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.02 mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.08
	14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002 mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.001 mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.001 mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l以下	0.000005 mg/l										
	21 ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	22 塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06 mg/l										
	23 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l										
	24 クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l										
	25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.003 mg/l										
	26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l										
	27 臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l										
	28 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l										
	29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.003 mg/l										
	30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l										
	31 ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l										
	32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.008 mg/l										
	33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.005 mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.007
	34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03 mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.24
	36 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	0.1 mg/l	7.0	10.1	11.7	10.1	10.8	13.2	10.1	9.1	9.0	16.7
	38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.031
	39 塩化物イオン	200 mg/l以下	0.2 mg/l	5.2	9.3	25.9	6.8	7.3	43.2	7.7	5.5	6.1	5.5
	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下	1 mg/l	40	72	74	54	62	92	73	55	59	40
	41 蒸発残留物	500 mg/l以下	1 mg/l	153	180	216	171	176	280	176	156	152	159
	42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001 mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001
	44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001 mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.005 mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	46 フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005 mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.3 mg/l	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満
	48 ｐＨ値	5.8以上8.6以下	0.1（測定間隔）	7.5	7.4	7.5	7.2	7.6	7.2	7.5	7.8	7.8	7.6
	49 味	異常でないこと	－										
	50 臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	51 色度	5 度以下	1 度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1
	52 濁度	2 度以下	0.1 度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.6
その他	1 大腸菌(MPN)		1.8 MPN/100ml	1.8未満	1.8未満	1.8未満	1.8未満	1.8未満	1.8未満	1.8未満	1.8未満	1.8未満	1.8未満
	2 ジアルジア		0個/10l,0個/20l										
	3 クリプトスポリジウム		0個/10l,0個/20l										
	4 ウェルシュ菌芽胞		0 CFU/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

水質検査結果書

令和8年度　　原水 8月分

			基準値 目標値	定量下限値	七浦水源地	浅浦水源地	鮒越高所飲雑用水
採水年月日					2026/8/3	2026/8/3	2026/8/3
天候					晴れ	晴れ	晴れ
気温					38.0℃	37.8℃	36.8℃
水温					22.4℃	21.0℃	27.2℃
残留塩素			給水栓水で0.1mg/l以上	0.1 mg/l	－	－	－
その他	1	大腸菌(MPN)		1.8 MPN/100ml	1.8未満	1.8未満	1.8未満
	2	ジアルジア		0個/10l,0個/20l			
	3	クリプトスポリジウム		0個/10l,0個/20l			
	4	ウェルシュ菌芽胞		0 CFU/100ml	0	0	0