水質検査結果書

令和8年度　　浄水 9月分

		基　準　値 目　標　値	定量下限値	七浦水系(西葉公民館横　消防車庫)	久保山水系(新籠　消防車庫)	蟻尾山水系(若殿分公民館)	浅浦水系(伏原公民館)	鮒越西水系(市道鮒越～田代線　配水管)
採水年月日				2026/9/8	2026/9/8	2026/9/8	2026/9/8	2026/9/8
天候				晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温				28.2℃	30.8℃	29.8℃	29.7℃	27.6℃
水温				26.3℃	29.9℃	28.1℃	29.4℃	27.8℃
残留塩素		給水栓水で0.1mg/l以上	0.1 mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
1	一般細菌	100 個/ml以下	0 個/ml	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003 mg/l					
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005 mg/l					
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l					
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l					
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l					
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l					
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004 mg/l					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.1 mg/l					
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08 mg/l					
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.02 mg/l					
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002 mg/l					
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.001 mg/l					
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.001 mg/l					
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l					
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l					
20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l以下	0.000005 mg/l					
21	ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l					
22	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06 mg/l					
23	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l					
24	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001 mg/l					
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.003 mg/l					
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l					
27	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l					
28	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.001 mg/l					
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.003 mg/l					
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001 mg/l					
31	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l					
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.008 mg/l					
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.005 mg/l					
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l					
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03 mg/l					
36	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 mg/l					
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	0.1 mg/l					
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l					
39	塩化物イオン	200 mg/l以下	0.2 mg/l	5.4	15.1	5.9	5.7	5.2
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下	1 mg/l					
41	蒸発残留物	500 mg/l以下	1 mg/l					
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02 mg/l					
43	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001 mg/l					
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001 mg/l					
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.005 mg/l					
46	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005 mg/l					
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l以下	0.3 mg/l	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.6	0.5
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	0.1（測定間隔）	7.7	7.7	7.9	7.9	7.3
49	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5 度以下	1 度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁度	2 度以下	0.1 度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満